

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здание гимназии

Требования	Оценка исполнения требования
Территория образовательной организации должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных учащихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Требуется обеспечить доступность путей движения	частично
Наличие средств информационно-навигационной поддержки	нет
Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами	нет
Оборудование лестниц поручнями	имеется
Контрастная окраска дверей и лестниц	имеется
Выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов	имеется
В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, требуется обеспечить как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата	имеется
Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, следует размещать на уровне доступного входа.	имеется
При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или лифты	нет
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации должна включать визуальную, звуковую и тактильную информацию	нет
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	нет
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для учащихся различных нозологий	нет
На каждом этаже необходимо обустройство минимум одной туалетной кабины доступной для маломобильных учащихся. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями учащихся с ограниченными возможностями, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	нет
Наличие системы сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий	нет
Обеспечение визуальной, звуковой и тактильной информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях	нет